

Valhallarbraut 868 - Verne Global. Breyting á deiliskipulagi

Samantekt athugasemd og viðbrögð sveitarstjórnar

<https://skipulagsgatt.is/issues/2026/507>

	nafn	Inntak umsagna	
1	Míla	Á svæðinu eru lagnir í eigu Mílu. Áður en framkvæmdir hefjast skal framkvæmdaraðili afla allra nauðsynlegra upplýsinga um legu fjarskiptavirkja á umræddu svæði og hafa fullt samráð við Mílu um tilhögun framkvæmda.	Míla upplýsi framkvæmdaaðila um staðsetningu strengja áður en framkvæmdir hefjast
2	Vegagerðin - Öll svæði	Vegagerðin gerir ekki athugasemdir við breytingar á deiliskipulagi https://skipulagsgatt.is/files/2f0ecec-ca1c-4904-b6e7-6022e94f2bca	Engin viðbrögð
3	Veðurstofa Íslands	Veðurstofan gerir ekki athugasemd við tillögu að breytingu á deiliskipulagi https://skipulagsgatt.is/files/da06bfc5-971c-4ebc-bc31-13314be69fad	Engin viðbrögð
4	Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja	HES gerir ekki athugasemd við tillögu að breytingu á deiliskipulagi	Engin viðbrögð
5	Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar	Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar gerir ekki athugasemdir við skipulagstillöguna.	Engin viðbrögð
6	Isavia	Isavia gerir ekki athugasemdir við skipulagstillöguna.	Engin viðbrögð
7	Landsvirkjun	Landsvirkjun gerir ekki athugasemdir við skipulagstillöguna. https://skipulagsgatt.is/files/b1ba6b75-1e80-4a19-be47-b99daf34587a	Engin viðbrögð
8	Landsnet	Landsnet leggur áherslu á að fullt tillit verði tekið til ofangreindra háspennulína við skipulagsgerð á svæðinu. Samkvæmt skipulagsreglugerð þarf að gera grein fyrir staðsetningu og umfangi háspennulína, afmörkun helgunarsvæða og þeim takmörkunum sem gilda um þau. Setja þarf ákvæði um umgengni og framkvæmdir á og við helgunarsvæði línanna. Einnig er mikilvægt að sett verði ákvæði um að samráð skuli haft við Landsnet vegna framkvæmda nærri línunum. Markmiðið með setningu slíkra ákvæða í skipulagi er að fyrirbyggja að mögulegar framkvæmdir ógni afhendingaröryggi rafmagns, sem og persónuöryggi, þ.e. öryggi þeirra sem vinna við framkvæmdir á svæðinu og/eða nýta það. https://skipulagsgatt.is/files/f96652f9-556e-40aa-a8ad-bc137a9431d0	Deiliskipulagsuppdráttur er lagfærður til samræmis við athugasemdir Landsnets